

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl



ISO 9001




AC 014
QMS


IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Wstawka końcowa 12 kV typ WK.bp1

1. Materiał wstawki:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Wstawka spełnia wymagania
określone w normie PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M16 - 120 Nm
4. Wstawka przeznaczona do pracy
w warunkach wewnętrznych



Napięcie znamionowe	12 kV
Wytrzymałość mechaniczna	16 kN
Droga upływu	160 mm
Waga	1,3 kg



Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.